

bvfa-News: Mitglied im bvfa werden!

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Leserinnen und Leser,

als regelmäßiger Leser des bvfa-Newsletters sind Sie mutmaßlich an einer Weiterentwicklung des Vorbeugenden Brandschutzes interessiert. Haben Sie schon einmal über eine Mitgliedschaft im bvfa nachgedacht? Keine Mitgliedschaft erfordert dagegen das Wählen des Europäischen Notrufes 112, an den wir anlässlich des Europäischen Tags des Notrufs erinnern.

Gänzlich überflüssig ist so manche Auflage in den Technischen Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen (TAB) von Städten, Landkreisen und Gemeinden auch im Zusammenhang mit Löschanlagen. Darauf reagiert der Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz der deutschen Feuerwehren.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr bvfa-Team

Mitglied im bvfa werden!

Sie wollen den Technischen Brandschutz mitgestalten? Normen und Richtlinien proaktiv weiterentwickeln? Sie suchen eine starke Interessenvertretung? Dann werden Sie doch [Mitglied im bvfa](#)! Wir freuen uns über jedes interessierte Unternehmen aus den Bereichen der [stationären](#) und [mobilen](#) Löschtechnik sowie des [baulichen Brandschutzes](#). Unsere Mitglieder stehen für Systembrandschutz mit höchster Qualität. Die Möglichkeit zur Mitarbeit in acht [Fachgruppen](#) gewährleistet die Berücksichtigung Ihrer individuellen unternehmerischen Belange. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns einfach unter 0931 35292-25 an! Sie benötigen noch Zeit? Zukünftig finden Sie Informationen und Links zur bvfa-Mitgliedschaft in jedem bvfa-Newsletter.

Europäischer Tag des Notrufs am 11.2.

Am 11. Februar ist [Europäischer Tag des Notrufs 112](#). Seit 1991 können alle Menschen in der EU aus allen Netzen gebührenfrei Feuerwehr, Rettungsdienste oder Polizei unter der einheitlichen Notrufnummer 112 erreichen. Der Anrufer kann von der Leitstelle für eine schnellere Hilfeleistung geortet werden. Vorbeugender Brandschutz verschafft zusätzliche Zeit. So dämpfen [automatische Löschanlagen](#) Brände bereits vor ihrem Eintreffen ein und [bauliche Brandschutzmaßnahmen](#) verhindern die Brandausbreitung.

Neue Fachinformation zu Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen

Auch im Zusammenhang mit Löschanlagen werden in den Technischen Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen (TAB) mitunter überflüssige oder nicht normenkonforme Auflagen erteilt. Der Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz der deutschen Feuerwehren will in Abstimmung mit DIN mit einer neuen [Fachinformation](#) zur Vereinheitlichung der TAB beitragen. In den mehr als 500 TAB von Städten und Gemeinden werden teilweise Anforderungen gestellt, die bereits in allgemein gültigen Normen wie der DIN 14675 geregelt oder schlicht überflüssig sind. Die Fachinformation erklärt die Hintergründe, geht auf die Verbindlichkeit der TAB ein und enthält eine Übersicht nicht zulässiger Anforderungen.

Branchennews

VdS-Regelwerke zu Wasserlöschanlagen neu erschienen

Umfassend überarbeitet wurden die VdS-Richtlinien [VdS CEA 4001](#) (Sprinkleranlagen), [VdS 2108](#) (Schaumlöschanlagen) und [VdS 2109](#) (Sprühwasser-Löschanlagen). Sie regeln Planung, Einbau und Instandhaltung dieser Anlagen. Unter anderem wurden die Angaben zur Wasserversorgung komplett erneuert, Vorgaben für Rohrleitungen vereinfacht und Multiple-Row-Racks neu aufgenommen. Die Richtlinien sind ab sofort im VdS-Shop erhältlich. Für die VdS CEA 4001 steht eine Synopse mit den Änderungen zur Verfügung.

Neuer Normentwurf E DIN 14467

Der [Normentwurf E DIN 14467:2024-03](#) "Trennstation für Feuerlösch- und Brandschutzanlagen mit stagnierendem Wasser - Anforderungen und Prüfung" berücksichtigt Brandschutzbelange und Trinkwasserhygiene gleichermaßen.

Neuer Normentwurf E DIN 14452/A1

Der [Normentwurf E DIN 14452/A1:2024-02](#) "Schaummittelbehälter, tragbar; Änderung A1" dient dazu, eine normative Verweisung zu aktualisieren und die Möglichkeit der Beschriftung zu vereinfachen.

Neuer Normentwurf E DIN 1366-3/A1

Der [Normentwurf DIN EN 1366-3/A1:2024-01](#) "Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 3: Abschottungen" legt ein Prüfverfahren und Kriterien zur Beurteilung (inklusive Regeln zum direkten Anwendungsbereich) der Fähigkeit einer Abschottung fest, den Feuerwiderstand eines raumabschließenden Bauteils an der Stelle, wo durch dieses eine oder mehrere Leitungen durchgeführt werden, aufrechtzuerhalten.

Entwurf Richtlinie VdS 2807

Der [Entwurf zur VdS-Richtlinie 2807:2024-01](#) "Löschsysteme für den Schutz von Einrichtungen in gewerblichen Küchen, Anforderungen und Prüfmethode" legt Anforderungen und Prüfmethode für Löschsysteme für den Schutz von Einrichtungen in gewerblichen Küchen fest. Alle Geräte, die Öl/Fett verwenden, werden als Brandgefahr betrachtet und müssen geschützt werden. Lüftungsdecken/Dunstabzugshauben und Luftleitungszugänge, die mit derselben Abluftleitung verbunden sind, müssen ebenfalls gleichzeitig geschützt werden können.

Termine

26. bis 27. Juni 2024

FeuerTrutz 2023, Nürnberg

www.feuertrutz.de

26. Juni 2024

BRANDSCHUTZDIREKT 2024, Nürnberg

25. bis 26. September 2024

Braunschweiger Brandschutz-Tage

www.brandschutztage.info

4. bis 5. Dezember 2024

VdS-Brandschutztage, Koelnmesse

bst.vds.de

Nützliche Links

Löschertolge sichtbar machen!

Helfen Sie mit, Erfolge von Löschanlagen sichtbar zu machen. Mit Ihrem Brandbericht, online oder per E-Mail abgeschickt, wird unsere Statistik noch aussagekräftiger.

Brandstatistiken Krankenhäuser

Brandstatistiken soziale Einrichtungen

In Pflege- und Seniorenheimen sowie in Krankenhäusern brennt es überdurchschnittlich oft. Die Brandstatistiken des bvfa belegen eindrucksvoll die Notwendigkeit eines ganzheitlichen, einrichtungsspezifischen Brandschutzkonzeptes.

Pressemeldungen des bvfa

Dort sind detaillierte Informationen zu aktuellen Themen dieses Newsletters zu finden.



bvfa - Bundesverband Technischer Brandschutz e.V.

Dr. Wolfram Krause
Koellikerstraße 13
97070 Würzburg

Tel.: +49 (0)931 - 35292-25

Fax: +49 (0)931 - 35292-29

info@bvfa.de

www.bvfa.de